



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

精巧型扩散硅液位变送器



精度等级：0.5级、0.2级、0.1级

过程连接件材料：不锈钢 316L、约定的特殊材料

过程接口连接形式：螺纹连接、法兰连接

外形尺寸：

量程范围：-0.1-60MPa 范围可选

输出信号：两线制 4-20mA，三线制 0-5V

选型：

型号	规格代码	说 明
TXU	TXU.....	产品型号
传感器类型	S.....	扩散硅传感器
变送器类型	C..... F..... T.....	直插式液位变送器 法兰式液位变送器 缆式液位变送器
压力类型	G.....	表压
过程连接材料	1..... 2.....	不锈钢316L（含1Cr18Ni9Ti 等材质） 约定的特殊要求（如合金铝、黄铜、哈氏合金等材料）
过程连接形式	G..... P..... D..... R.....	普通形式 平法兰安装（注明法兰规格 DN、PN） 法兰插入筒式安装（注明法兰规格 DN、PN）

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

	S.....	螺纹安装（注明螺纹规格） 约定的特殊要求
输出信号	2..... 5..... S.....	模拟信号4-20mA, 2线 模拟信号0-5V, 3线 约定的特殊要求
外壳类型	H..... S.....	精巧型配霍斯曼接头 约定的特殊要求
现场显示表类型	N..... A..... Z.....	无现场显示 模拟数字显示表头 模拟指针显示表头
精度等级	1..... 2..... 3.....	0.1级 0.2级 0.5级
传感器外壳材料	N..... 1..... 5.....	无此选项 不锈钢316L(1Cr18Ni9Ti) 约定的特殊要求
安装附件	N..... A..... S.....	无附件要求 管装附件 约定的特殊要求
防爆型式	i.....	本安型 (Exia II CT6)
测量量程	FS.....	量程可选。请将 FS 用所需量程替换)

选型举例：TXUSF-G1G2HN31Ni 0-50KPa

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com